

ZARZĄDZENIE MINISTRA ENERGETYKI

z dnia 26 sierpnia 1953 r.

w sprawie normowania zużycia energii elektrycznej do celów oświetlenia w pomieszczeniach niemieszkalnych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 3 i art. 3 dekretu z dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i ciepłej (Dz. U. Nr 9, poz. 26) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia pomieszczeń niemieszkalnych przez wszystkich odbiorców (lokale handlowe, biura, przedsiębiorstwa rozrywkowe, zakłady zbiorowego żywienia, szkoły itp.) podlega ograniczeniu określonemu w niniejszym zarządzeniu.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

- 1) zakładów produkcyjnych;
- 2) urzędów ruchu kolejowego, lotnisk, komunikacji rzecznej;
- 3) urzędów ruchu instytucji łączności (telefony, telegrafy i radio);
- 4) obiektów wojskowych;
- 5) obiektów straży pożarnej;
- 6) urzędów wodociągowych;
- 7) urzędów zdrowotnych (szpitale, kliniki, stacje pogotowia, ambulatoria);
- 8) zakładów wydających czasopisma i zakładów Polskiej Agencji Prasowej;
- 9) instytucji o charakterze kulturalno-oświatowym (teatry, kina, sale koncertowe, świetlice itp.).

3. Przepis ust. 2 nie odnosi się do pomieszczeń pomocniczych, jak kancelarie, magazyny itp.

§ 2. 1. W miejscach objętych ograniczeniem, o którym mowa w § 1, najwyższe dopuszczalne oświetlenie na

1 m² powierzchni nie może przekraczać ilości watów, określonej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przy oświetleniu pomieszczeń krytych o wysokości ponad 3 m normy określone w wykazie (załącznik nr 1) podwyższa się o 15% na każdy dalszy rozpoczęty metr wysokości.

3. W razie niemożności stosowania oświetlenia bezpośredniego normy określone w wykazie (załącznik nr 1) powiększa się o 50%. Przez oświetlenie bezpośrednio rozumie się oświetlenie za pomocą światła padającego bezpośrednio z żarówki na powierzchnię oświetlaną.

4. Przy oświetleniu świetłówkami (rurami fluoryzującymi) normy określone w wykazie (załącznik nr 1) ulegają zmniejszeniu o 2/3.

5. Normy oświetlenia miejsc objętych ograniczeniem, o którym mowa w § 1, a nie wymienionych w wykazie (załącznik nr 1) określają jednostki inkasujące należności za zużytą energię elektryczną.

§ 3. 1. Zużycie energii elektrycznej w miejscach objętych ograniczeniem, o którym mowa w § 1, w ciągu jednego miesiąca nie może przekraczać ilości ustalonych dla poszczególnych odbiorców przez jednostki inkasujące należność za zużytą energię elektryczną w oparciu o przepisy § 2 oraz ilości godzin ciemnych przypadających w czasie, kiedy miejsce wymaga oświetlenia.

2. Ilość godzin ciemnych w miesiącu przypadających w czasie, kiedy pomieszczenie wymaga oświetlenia, określona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. W razie ustalenia dopuszczalnego zużycia energii elektrycznej niezgodnie z przepisem ust. 1 odbiorca może wystąpić o ustalenie dopuszczalnego zużycia do Państwowej Inspekcji Energetycznej.

§ 4. Za każdą kilowatogodzinę pobraną ponad ustalone miesięczne zużycie energii elektrycznej odbiorca uiszcza dodatkową opłatę przewidzianą w taryfie.

§ 5. W sklepach, zakładach żywienia zbiorowego i innych placówkach handlowych po upływie 1 godziny od zamknięcia tych placówek wolno stosować jedynie

oświetlenie do celów reklamowych oraz oświetlenie wymagane ze względów bezpieczeństwa.

§ 6. W lokalach biurowych po zakończeniu pracy można stosować tylko oświetlenie niezbędne ze względów bezpieczeństwa. W czasie sprzątanía oświetlone może być tylko to pomieszczenie, w którym odbywa się sprzątanie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Energetyki: *B. Jaszczuk*

Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Energetyki z dnia 26 sierpnia 1953 r. (poz. 1126).

WYKAZ NAJWYŻSZEGO DOPUSZCZALNEGO OŚWIETLENIA MIEJSC O CHARAKTERZE NIEMIESZKALNYM, WYRAŻONEGO W WATACH NA 1 m² POWIERZCHNI

1. Sale pisanía na maszynie i kreślarnie do 7 watów.
2. Domy handlowe, sklepy spożywcze wszystkich branż, zlokalizowane w reprezentacyjnych miejscach miasta, posiadające urządzenia dające światło rozproszone, korzystające z reflektorowego oświetlenia witryn okiennych, powszechne domy towarowe, domy dziecka, sklepy z odzieżą, z futrami, księgarskie, z wyrobami przemysłu ludowego i artystycznego, z upominkami, jubilersko-zegarmistrzowskie, z kryształami, szkłem i ceramiką, restauracje „S”, restauracje kategorii I i II, jadłodajnie kategorii II, bary kategorii II, restauracje tatarskie kategorii I i II, kawiarnie kategorii I i II, cukiernie kategorii II do 6 watów.
3. Wszystkie sklepy spożywcze nie wymienione w grupie 2, sklepy z artykułami włókienniczymi, z nakryciami głowy, z pasmanterią i guzikami, drogerijne, mydlarsko-farbiarskie, z artykułami gospodarstwa domowego, z artykułami elektrotechnicznymi, papiernicze, z artykułami sportowymi, fotograficznymi, optycznymi, z instrumentami muzycznymi, z artykułami precyzyjnymi, sklepy ze sprzętem motoryzacyjnym, meblarskie, komisowe, kwiaciarskie, zielarskie, z obuwiami, z galanterią skórzaną, perfumeryjne, z zabawkami, restauracje kategorii III, jadłodajnie jarskie, jadłodajnie kategorii III, bary kategorii III, jadłodajnie dietetyczne, bary mleczne, stolówki, bary rybne, kawiarnie kategorii III, cukiernie kategorii III, bary cukiernicze kategorii III do 5 watów.
4. Sklepy z przyborami szewskimi, z artykułami rymarsko-powroźniczymi, szczotkarskimi, z artykułami żelaznymi, nasiennie-ogrodnicze, gospody ludowe, bufety i inne nie wymienione do 4 watów.
5. Pomieszczenia o charakterze biurowym i szkolnym do 5 watów.
6. Klatki schodowe, korytarze, szatnie i hale w obiektach użyteczności publicznej, o ile nie narusza to wymagań bezpieczeństwa, do 3 watów.
7. Pomieszczenia poboczne (składy, piwnice, ubikacje itp.) do 2 watów.
8. Podwórza, place, ogrody, werandy itp., o ile oświetlenia ich wymagają warunki bezpieczeństwa, do 1 wata.

TABELA GODZIN CIEMNYCH
L i c z b a g o d z i n

Załącznik nr 2 do zarządzenia Mini-
stra Energetyki z dnia 26 sierpnia
1983 r. (poz. 1126).

Godzina	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Cały rok
do godz. 16	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	17,5	29,7
do godz. 17	33,5	6,7	—	—	—	—	—	—	—	10,5	37,2	48,5	136,4
do godz. 18	64,5	33,8	10,0	—	—	—	—	—	6,8	40,5	67,2	79,5	302,3
do godz. 19	95,5	61,8	40,7	13,1	—	—	—	4,3	34,4	71,5	97,2	110,5	529,0
do godz. 20	126,5	89,8	71,7	43,1	18,5	1,8	6,1	30,4	64,4	102,5	127,2	141,5	823,5
do godz. 21	157,5	117,8	102,7	73,1	49,5	31,6	37,1	61,4	94,4	133,5	157,2	172,5	1188,3
do godz. 22	188,5	145,8	133,7	103,1	80,5	61,6	68,1	92,4	124,4	164,5	187,2	203,5	1553,3
do godz. 23	219,5	173,8	164,7	133,1	111,5	91,6	99,1	123,4	154,4	195,5	217,2	234,5	1918,3
do godz. 24	250,5	201,8	195,7	163,1	142,5	121,6	130,1	154,4	184,4	226,5	247,2	265,5	2283,3
Od zachodu słońca													
od godz. 0	235,6	192,9	180,5	139,8	114,5	98,0	110,6	134,1	155,1	186,9	208,2	236,2	1992,4
od godz. 1	204,6	164,9	149,5	109,8	83,5	68,0	79,6	103,1	125,1	155,9	178,2	205,2	1627,4
od godz. 2	173,6	136,9	118,5	79,8	52,5	38,0	48,6	72,1	95,1	124,9	148,2	174,2	1262,4
od godz. 3	142,6	108,9	87,5	49,8	21,5	8,0	17,6	41,1	65,1	93,9	118,2	143,2	897,4
od godz. 4	111,6	80,9	56,5	19,8	0,2	—	—	10,3	35,1	62,9	88,2	112,2	577,7
od godz. 5	80,6	52,9	25,5	0,7	—	—	—	—	6,1	31,9	58,2	81,2	337,1
od godz. 6	49,6	24,9	2,2	—	—	—	—	—	—	4,0	28,2	50,2	159,1
od godz. 7	18,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	19,2	42,0
Od zachodu do wschodu słońca	486,1	394,7	376,2	302,9	257,0	219,6	240,7	288,5	339,5	412,5	455,4	501,7	4274,8