

**150****ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ**

z dnia 4 sierpnia 1976 r.

**w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.**

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117 i z 1976 r. Nr 12, poz. 71) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. w sprawie

określenia zadań wynikających z ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej, które przechodzą do zakresu działania Ministrów: Energetyki i Energii Atomowej, Górnictwa oraz Gospodarki Materiałowej (Dz. U. Nr 27, poz. 155) zarządza się, co następuje:

§ 1. Terminy rozpoczęcia i przerwania ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego energią ciepłą, dostarczaną z sieci ciepłych lub ciepłowni pozostających w zarządzie i użytkowaniu jednostek gospodarki społecznej, określają terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego przy uwzględnianiu zasad ustalonych w zarządzeniu.

§ 2. 1. Ogrzewanie obiektów określonych w § 1 w okresie od 15 października do 25 kwietnia powinno być:

- 1) rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od  $+12^{\circ}\text{C}$ ,
- 2) przerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od  $+12^{\circ}\text{C}$ .

2. Ogrzewanie obiektów określonych w § 1, z wyjątkiem obiektów wymienionych w ust. 3, w okresie od 26 kwietnia do 14 października:

- 1) może być rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od  $+10^{\circ}\text{C}$ ,
- 2) powinno być przerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od  $+10^{\circ}\text{C}$ .

3. Ogrzewanie szpitali, sanatoriów i innych jednostek lecznictwa otwartego i zamkniętego, żłobków, przedszkoli i domów rencistów w okresie od 26 kwietnia do 14 października:

- 1) może być rozpoczęte, jeżeli temperatura wewnętrzna pomieszczeń będzie niższa od  $+20^{\circ}\text{C}$ ,

2) powinno być przerwane, jeżeli temperatura wewnętrzna pomieszczeń będzie wyższa od  $+20^{\circ}\text{C}$ .

§ 3. Przepisów § 2 nie stosuje się do garaży stanowiących odrębny obiekt budowlany, których ogrzewanie powinno być:

- 1) rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od  $+7^{\circ}\text{C}$ ,
- 2) przerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od  $+7^{\circ}\text{C}$ .

§ 4. Zasady ogrzewania obiektów specjalnego przeznaczenia, będących w użytkowaniu jednostek resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, zostaną określone odrębnie.

§ 5. Traci moc § 2 instrukcji w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków, stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej (Monitor Polski z 1954 r. Nr 119, poz. 1678, z 1955 r. Nr 40, poz. 389, z 1957 r. Nr 83, poz. 499, z 1963 r. Nr 68, poz. 341, Nr 82, poz. 398, z 1966 r. Nr 52, poz. 254, z 1970 r. Nr 29, poz. 244 i z 1971 r. Nr 52, poz. 339).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki Materiałowej: w z. Z. *Deutschman*