

73

ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI

z dnia 24 marca 1982 r.

w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117, z 1976 r. Nr 12, poz. 71, z 1978 r. Nr 26, poz. 116 i z 1981 r. Nr 17, poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Terminy rozpoczęcia i przerywania ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego energią ciepłą, dostarczaną z sieci ciepłych lub ciepłowni pozostających w zarządzie i użytkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, określają terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego z uwzględnieniem zasad ustalonych w zarządzeniu.

2. Decyzje o rozpoczęciu lub przerywaniu ogrzewania obiektów w danej miejscowości podejmuje się na podstawie danych z odczytów temperatury w najbliższej stacji meteorologicznej lub w najbliższym posterunku meteorologicznym.

§ 2. 1. Ogrzewanie obiektów określonych w § 1 w okresie od 15 października do 25 kwietnia:

- 1) może być rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od $+12^{\circ}\text{C}$,
- 2) powinno być przzerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od $+12^{\circ}\text{C}$.

2. Ogrzewanie obiektów określonych w § 1 w okresie od 26 kwietnia do 14 października:

- 1) może być rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od $+10^{\circ}\text{C}$,

- 2) powinno być przzerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od $+10^{\circ}\text{C}$.

§ 3. Ogrzewanie szpitali, sanatoriów i innych jednostek budownictwa otwartego i zamkniętego, żłobków, przedszkoli i domów rencistów w okresie od 26 kwietnia do 14 października:

- 1) może być rozpoczęte, jeżeli temperatura wewnętrzna pomieszczeń będzie niższa od $+20^{\circ}\text{C}$,
- 2) powinno być przzerwane, jeżeli temperatura wewnętrzna pomieszczeń będzie wyższa od $+20^{\circ}\text{C}$.

§ 4. Przepisów § 2 nie stosuje się do garaży stawiących odrębny obiekt budowlany, których ogrzewanie:

- 1) może być rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od $+5^{\circ}\text{C}$,
- 2) powinno być przzerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od $+5^{\circ}\text{C}$.

§ 5. Zasady ogrzewania obiektów specjalnego przeznaczenia, będących w użytkowaniu jednostek resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, zostaną określone odrębnie.

§ 6. Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 4 sierpnia 1976 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego (Monitor Polski Nr 34, poz. 150).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Górnictwa i Energetyki: C. Piotrowski