

221

DECYZJA Nr 354/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 października 2009 r.

w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych

Na podstawie § 2 pkt 7 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W jednostkach wojskowych, w zależności od przeznaczenia, wykonywanych zadań, struktury organizacyjnej, miejsca stacjonowania, występującego zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń, a także możliwości udzielania pomocy przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, do organizowania i prowadzenia działań ratowniczych mogą być tworzone wojskowe straże pożarne, zwane dalej „strażami”.

2. Ustanawia się trzy kategorie straży oznaczonych cyframi rzymskimi, odpowiednio od I do III.

3. Stan osobowy poszczególnych straży ustala się stosownie do warunków, o których mowa w pkt 1, w liczbie zapewniającej niezbędną ilość kadry dowódczej oraz obsługę samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu i środków materiałowo-technicznych stanowiących wyposażenie straży, gwarantujący właściwe jej funkcjonowanie.

4. W strażach mogą pełnić służbę żołnierze i strażacy Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „PSP”, oraz mogą być zatrudnieni pracownicy wojska.

5. Skład osobowy, liczbę osób na zmianie służbowej według wykazu stanowisk służbowych oraz zaszeregowanie do odpowiednich stopni stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy i strażaków PSP występujących w straży, w zależności od jej kategorii, określa załącznik Nr 1 do decyzji.

6. W stosunku do żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w strażach określonych w załączniku Nr 1 do decyzji, wymagania w zakresie wykształcenia określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.¹⁾), natomiast kwalifikacje zawodowe określone są w „Karcie opisu stanowiska służbowego”.

7. Wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać strażacy PSP wyznaczeni do pełnienia służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej, zwanej dalej „WOP” oraz pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w strażach określonych w załączniku Nr 1 do decyzji, określają odrębne przepisy.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone straże o innym składzie osobowym i wyposażeniu, niż to wynika z kategorii, o których mowa w pkt 2.

9. Propozycje składu osobowego oraz liczby osób na zmianie służbowej w odniesieniu do straży, o których mowa w pkt 8, z zachowaniem nazewnictwa stanowisk służbowych określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, organ właściwy do sporządzenia wniosku organizacyjno-etatowego uzgadnia z Szefem WOP.

10. Wyposażenie straży określa „Normatyw wyposażenia wojskowej straży pożarnej w wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia”, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

11. Propozycje w zakresie wyposażenia w sprzęt pożarniczy straży, o których mowa w pkt 8, wykorzystując normy i standardy wyposażenia określone w załączniku Nr 2 do decyzji, organ właściwy do sporządzenia wniosku organizacyjno-etatowego uzgadnia z Szefem WOP.

12. Żołnierzom oraz pracownikom wojska wykonującym zadania w strażach przysługuje wyposażenie w przedmioty odzieży specjalnej i środki ochrony osobistej oraz przedmioty ekwipunku osobistego, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.²⁾), na zasadach określonych dla strażaków PSP.

13. Przedmioty i środki, o których mowa w pkt 12, wydaje się osobom wykonującym zadania w strażach, z uwzględnieniem zakresu ich obowiązków. Decyzję

w tej sprawie podejmuje właściwy terytorialnie szef delegatury WOP.

14. Wyposażenie w przedmioty i środki, o którym mowa w pkt 12, dla żołnierzy, strażaków PSP i pracowników wojska należy do zadań Centralnego Organu Logistycznego.

15. Potrzeby związane z funkcjonowaniem straży w zakresie wyposażenia w sprzęt pożarniczy i specjalistyczny, w przedmioty odzieży specjalnej i środki ochrony osobistej oraz przedmioty ekwipunku osobistego, a także w chemiczne środki gaśnicze, Szef WOP zgłasza Centralnemu Organowi Logistycznemu.

16. Zasadność utworzenia nowej, przeformowania na inną kategorię lub rozformowania straży w jednostce wojskowej wynika z przeprowadzonej analizy warunków, o których mowa w pkt 1, w zakresie:

- 1) zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, a także ochrony mienia i zachowania gotowości bojowej wojsk;
- 2) prowadzenia działań ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów, likwidacją skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, w tym także w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego oraz zabezpieczania niebezpiecznych pod względem pożarowym procesów technologicznych.

17. Analizę, o której mowa w pkt 16, przeprowadza szef delegatury WOP wspólnie z dowódcą jednostki wojskowej. Wynikające z niej ustalenia, które powinny zawierać propozycje składu osobowego straży, wyposażenia w sprzęt pożarniczy i specjalistyczny, potrzeby w zakresie infrastruktury, a w przypadku rozformowania straży — także propozycję zagospodarowania kadry (strażaków PSP lub pracowników wojska), przedstawia się Szefowi WOP.

18. Ustalenia, o których mowa w pkt 17, mogą uwzględniać opinię właściwego terytorialnie komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.

19. Szef WOP, na podstawie ustaleń, o których mowa w pkt 17, przedstawia propozycję utworzenia, przeformowania na inną kategorię lub rozformowania straży, właściwemu przełożonemu dowódcy jednostki wojskowej.

20. W przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której funkcjonuje straż, postanowienia pkt 16-17 i 19 stosuje się odpowiednio.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz. 1015 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.

21. W przypadku rozformowania, a także, gdy w wyniku zmiany kategorii straży powstaje nadwyżka sprzętu pożarniczego i specjalistycznego, będącego na wyposażeniu tej straży, decyzję w sprawie jego zagospodarowania podejmuje Szef WOP, w uzgodnieniu z właściwym przełożonym jednostki wojskowej.

22. Traci moc decyzja nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 125).

23. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *B. Klich*

Załączniki do decyzji Nr 354/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 października 2009 r. (poz. 221)

Załącznik Nr 1

Wykaz stanowisk służbowych w wojskowych strażach pożarnych, na których mogą pełnić służbę żołnierze, strażacy Państwowej Straży Pożarnej wyznaczeni do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwożarowej lub być zatrudnieni pracownicy wojska

Tabela nr 1. Wojskowa straż pożarna zlokalizowana na lotnisku

Lp.	Stanowisko służbowe	Grupa osobowa	Kategoria I		Kategoria II		Kategoria III		
			Stopień służbowy	Liczba osób	Stopień służbowy	Liczba osób	Stopień służbowy	Liczba osób	
1	komendant wojskowej straży pożarnej	żołnierz	mł. chor.	1	chor.	1	st. chor.	1	
2	zastępca komendanta	żołnierz	—	—	—	—	chor.	1	
3	dowódca sekcji	żołnierz	—	—	—	—	mł. chor.	1	
4	dowódca zastępu-zastępca komendanta	żołnierz	st. sierż.	1	mł. chor.	1	—	—	
5	dowódca zastępu-instruktor	żołnierz	—	—	st. sierż.	1	st. sierż.	1	
6	dowódca zastępu-technik	żołnierz	sierż.	1	sierż.	1	sierż.	2	
7	dowódca zastępu	żołnierz	plut.	2	plut.	1	plut.	4	
8	ratownik-kierowca **) 1)	żołnierz	st. kpr.	2	st. kpr.	4	st. kpr.	5	
		prac. woj.	—		—		—		
9	ratownik	żołnierz	kpr.	2	kpr.	4	kpr.	5	
		prac. woj.	—		—		—		
10	młodszy ratownik-kierowca ***) 1)	żołnierz	st. szer.	4	st. szer.	6	st. szer.	9	
		prac. woj.	—		—		—		
11	młodszy ratownik	żołnierz	szer.	2	szer.	8	szer.	11	
		prac. woj.	—		—		—		
12	stażysta 2)	prac. woj.	—	—	—	—	—	—	
Łącznie				w wojskowej straży pożarnej				40	
				na zmianie służbowej (pogotowie ppoż.)		3		6	

Tabela nr 2. Wojskowa straż pożarna zlokalizowana w pozostałych jednostkach wojskowych

Lp.	Stanowisko służbowe	Grupa osobowa	Kategoria I		Kategoria II		Kategoria III		
			Stopień służbowy	Liczba osób	Stopień służbowy	Liczba osób	Stopień służbowy	Liczba osób	
1	komendant wojskowej straży pożarnej	żołnierz	mł. chor.	1	chor.	1	st. chor.	1	
	dowódca wojskowej straży pożarnej	str. PSP	asp. szt.		asp. szt.		—		
2	zastępca komendanta	żołnierz	—	—	—	—	chor.	1	
3	dowódca sekcji	żołnierz	—	—	—	—	mł. chor.	1	
4	dowódca zastępu-zastępca komendanta *)	żołnierz	st. sierż.	1	mł. chor.	1	—	—	
		str. PSP	asp.		asp.		—		
5	dowódca zastępu-instruktor *)	żołnierz	—	—	st. sierż.	1	st. sierż.	1	
		str. PSP	—		asp.		asp.		
6	dowódca zastępu-technik *)	żołnierz	sierż.	1	sierż.	1	sierż.	2	
		str. PSP	asp.		asp.		asp.		
7	dowódca zastępu	żołnierz	plut.	2	plut.	1	plut.	4	
		str. PSP	asp.		asp.		asp.		
8	ratownik-kierowca **) 1)	żołnierz	st. kpr.	3	st. kpr.	4	st. kpr.	5	
		prac. woj.	—		—		—		
9	ratownik	żołnierz	kpr.	3	kpr.	4	kpr.	5	
		str. PSP	ogn.		ogn.		ogn.		
10	młodszy ratownik-kierowca ***) 1)	żołnierz	st. szer.	2	st. szer.	5	st. szer.	8	
		prac. woj.	—		—		—		
11	młodszy ratownik	żołnierz	szer.	5	szer.	12	szer.	15	
		prac. woj.	—		—		—		
12	stażysta 2)	prac. woj.	—	—	—	—	—	—	
Łącznie				w wojskowej straży pożarnej				43	
				na zmianie służbowej (pogotowie ppoż.)		4		7	

Załącznik Nr 1 (cd.)

Tabela nr 3. Wojskowa straż pożarna zlokalizowana w bazie (składzie materiałowym)

Lp.	Stanowisko służbowe	Grupa osobowa	Kategoria I		Kategoria II	
			Stopień służbowy	Liczba osób	Stopień służbowy	Liczba osób
1	komendant wojskowej straży pożarnej	żołnierz	mł. chor.	1	chor.	1
	dowódca wojskowej straży pożarnej	str. PSP	asp. szt.		asp. szt.	
2	dowódca zastępu	str. PSP	asp.	4	asp.	4
		prac. woj.	—		—	
3	kierowca-ratownik ¹⁾	prac. woj.	—	2	—	4
4	kierowca ¹⁾	prac. woj.	—	3	—	5
5	ratownik	str. PSP	ogn.	4	ogn.	8
		prac. woj.	—		—	
6	młodszy ratownik	prac. woj.	—	4	—	8
7	stażysta ²⁾	prac. woj.	—	—	—	—
Łącznie			w wojskowej straży pożarnej			30
			na zmianie służbowej (pogotowie ppoż.)			7

Użyte w tabelach indeksy oznaczają:

- *⁾ dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej stanowisko służbowe — dowódca zastępu;
- **⁾ dla pracownika wojska stanowisko służbowe — kierowca-ratownik;
- ***⁾ dla pracownika wojska stanowisko służbowe — kierowca.
- ¹⁾ wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych — pożarniczych;
- ²⁾ stanowisko przeznaczone dla osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych, a przewidzianych do wyznaczenia (zatrudnienia) na stanowisku służbowym w wojskowej straży pożarnej. Liczba osób na tym stanowisku nie może powodować przekroczenia ogólnej liczby stanowisk przewidzianych dla wojskowej straży pożarnej określonych tabelami nr 1, 2 i 3.

**Normatyw
wyposażenia wojskowej straży pożarnej**

w wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia

1. Normatyw określa zasady wyposażenia, a w szczególności:

- 1) normy wyposażenia wojskowych straży pożarnych w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz w sprzęt i środki techniczne, a także chemiczne środki gaśnicze;
- 2) standardy wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i środki materiałowo-techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.

2. Szczegółowe wymagania techniczno-użytkowe wyposażenia, o którym mowa w pkt 1 określają odrębne przepisy.

3. Ustala się normy wyposażenia w pojazdy pożarnicze, motopompy pożarnicze i przyczepy pożarnicze:

Tabela nr 1. Norma wyposażenia w pojazdy pożarnicze

Kategoria wojskowej straży pożarnej	Pojazd pożarniczy			
	grupa	klasa	kategoria	liczba
I	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	średni (M)	2	1
I lotniskowa *	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	ciężki (S)	2	1
	samochód ratowniczo-gaśniczy specjalny	ciężki (S) lot.	2	1
I poligonowa	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	średni (M)	3	1
II	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	średni (M)	2	1
	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	ciężki (S)	2	1
II lotniskowa *	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	ciężki (S)	2	1
	samochód ratowniczo-gaśniczy specjalny	ciężki (S) lot.	2	2
II poligonowa	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	średni (M)	3	1
	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	ciężki (S)	3	1
III	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	średni (M)	2	1
	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	ciężki (S)	2	2
III lotniskowa *	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	średni (M)	2	1
	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	ciężki (S)	2	1
	samochód ratowniczo-gaśniczy specjalny	ciężki (S) lot.	2	2
III poligonowa	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	średni (M)	3	1
	samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	ciężki (S)	3	2

* dotyczy lotnisk samolotów bojowych, transportowych i śmigłowców

— skrót: ciężki (S) lot. oznacza samochód ciężki lotniskowy z dodatkowym środkiem gaśniczym — proszek

Tabela nr 2. Podstawowe parametry pojazdów pożarniczych

Grupa	klasa	min. liczba miejsc w kabinie	min. pojemność zbiornika wodnego [dm ³]	min. pojemność zbiornika na środek pianotwórczy [dm ³]	autopompa pożarnicza		
					min. wielkość w grupie pojazdów	min. nominalna wydajność [dm ³ /min]	min. nominalne ciśnienie tłoczenia [bar]
samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	M	4	2000	200	A 16/8	1600	8
samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą	S	3	4000	400	A 32/8	3200	8
samochód ratowniczo-gaśniczy specjalny	S lot.	3	5000	500	A 32/8	3200	8

W uzasadnionych przypadkach Szef WOP może podjąć decyzję o innej konfiguracji pojemności zbiorników na wodę gaśniczą i środek pianotwórczy samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Tabela nr 3. Norma wyposażenia w motopompy pożarnicze

Kategoria wojskowej straży pożarnej	Motopompa pożarnicza				liczba
	rodzaj	min. wielkość	min. nominalna wydajność [dm ³ /min]	min. nominalna wysokość podnoszenia [bar]	
w każdej kategorii	przenośna — do szkolenia i ćwiczeń	M 8/8	800	8	1
I	przenośna — do przyczepy gaśniczej	M 8/8	800	8	1
II poligonowa	przewoźna	M 50/8	5000	8	1
III poligonowa					

Parametry motopompy pożarniczej przewoźnej ustala się w zależności od analizy charakterystyki obszaru leśnego oraz zasobów źródeł wodnych w wielkościach M 50/8, M 60/8 lub M 80/8.

Tabela nr 4. Norma wyposażenia w przyczepy pożarnicze

Kategoria wojskowej straży pożarnej	Przyczepa pożarnicza	
	rodzaj	liczba
I	gaśnicza	1
II poligonowa	węzowa	1
III poligonowa		

4. Ustala się normy wyposażenia w sprzęt i środki techniczne oraz chemiczne środki gaśnicze stanowiące ukompletowanie:
- a) samochodów ratowniczo-gaśniczych zgodnie z tabelą nr 5:

Tabela nr 5.

Grupa sprzętu	Nazwa wyrobu	Norma używalności w latach ¹⁾	Jednostka miary	Samochód ratowniczo-gaśniczy		
				średni (M)	ciężki (S)	ciężki (S) lot.
				norma rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ubrania i wyposażenie ochronne					
	Aparat powietrzny nadciśnieniowy jednobutlowy	15	szt.	3	2	3
	Butle zapasowe do aparatów powietrznych	15	szt.	2	1	2
2	Podręczny sprzęt i środki gaśnicze					
	Gaśnica proszkowa GP – 12 ABC	15	szt.	1	1	1
	Koc gaśniczy	10	szt.	2	1	1
	Środek pianotwórczy ²⁾	5	litr	pojemność zbiornika na środek pianotwórczy		
3	Armatura i osprzęt pożarniczy					
	Klucz do hydrantu nadziemnego	20	szt.	2	2	1
	Klucz do hydrantu podziemnego	20	szt.	1	1	1
	Klucz do łączników pożarniczych	20	szt.	2	2	2
	Klucz do otwierania pokryw kanałowych	20	szt.	2	2	2
	Kosz do smoka ssawnego	5	szt.	1	1	–
	Linka do węży ssawnych	3	szt.	2	2	–
	Łącznik kątowy 52	5	szt.	1	1	1
	Łącznik kątowy 75	5	szt.	1	1	1
	Mostek przejazdowy	5	szt.	2	2	2
	Pływak do smoka ssawnego	5	szt.	1	1	–
	Prądownica pianowa PP 2 – 12	10	szt.	1	1	2
	Prądownica pianowa PP 4 – 12	10	szt.	1	1	–
	Prądownica wodna 52 np. typu TURBO JET	5	szt.	2	2	2
	Prądownica wodna zamykana 75	10	szt.	1	1	–
	Przełącznik 75/52	5	szt.	2	2	2
	Przełącznik 110/75	5	szt.	1	1	1
Rozdzielacz 75	10	szt.	1	1	1	

Załącznik Nr 2 (cd.)

1	2	3	4	5	6	7
3	Siodełko węzowe	15	szt.	1	1	—
	Smok ssawny 110	10	szt.	1	1	—
	Stojak hydrantowy 80	10	szt.	1	1	1
	Wąż do zasysacza	8	odc.	1	1	—
	Wąż do zasysania środka pianotwórczego 52	7	odc.	1	1	1
	Wąż ssawny 110 – 1600 Ł lub	7	odc.	6	6	—
	Wąż ssawny 110 – 2500 Ł	7	odc.	4	4	—
	Wąż tłoczny W – 52 – 20 – ŁA	7	odc.	8	6	6
	Wąż tłoczny W – 75 – 5 – ŁA	7	odc.	1	1	1
	Wąż tłoczny W – 75 – 20 – ŁA	7	odc.	10	8	6
	Wytwornica pianowa WP 2 – 75	10	szt.	—	—	1
	Wytwornica pianowa WP 4 – 75	10	szt.	1	1	1
	Wytwornica pianowa WP 2 – 150	10	szt.	1	1	—
	Zasysacz liniowy Z-2	7	szt.	1	1	—
	Zasysacz liniowy Z-4	7	szt.	1	1	—
	Zatrzaśnik mały	8	szt.	2	2	—
Zbieracz 2 x 75/110	15	szt.	1	1	1	
4	Sprzęt ratowniczy					
	Drabina dwuprzęsłowa D-10W	10	szt.	1	—	—
	Linka strażacka ratownicza	5	szt.	2	2	2
5	Sprzęt sanitarno-reanimacyjny					
	Zestaw do udzielania pierwszej pomocy PSP – R1	3	kpl.	1	1	1
	Zestaw ochrony ortopedycznej	3	kpl.	1	1	1
	Zel chłodzący pierwszej pomocy	3	szt.	1	1	1
6	Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności radiowej					
	Agregat prądowórczy przenośny 230/400 V	20	szt.	1	1	1
	Lampa przenośna ostrzegawcza ze światłem pulsacyjnym	10	szt.	4	4	4
	Latarka akumulatorowa	3	szt.	3	2	2
	Ładowarka samochodowa do laterek akumulatorowych	5	kpl.	1	1	1
	Radiotelefon przewoźny	15	szt.	1	1	1
	Radiotelefon przenośny	10	szt.	3	2	2
	Rozgąłęziacz elektryczny 3-pozycyjny 230 V	10	szt.	1	1	1
	Statyw do taśmy odgradzającej z podstawkami	20	szt.	10	10	10
	Stożki ostrzegawcze (pachołki)	10	szt.	10	—	—
	Taśma odgradzająca miejsce akcji	j. u.	mb	250	250	250
7	Sprzęt do usuwania skutków katastrof ekologicznych					
	Zestaw do usuwania rozlewisk olejowych	5	kpl.	1	—	—
8	Pozostały sprzęt					
	Agregat oddymiający z silnikiem spalinowym	20	szt.	1	—	—
	Bosak podręczny	20	szt.	1	1	1
	Kanister na paliwo 10 l	10	szt.	1	1	1
	Łom uniwersalny np. typu HOOLIGAN	10	szt.	1	1	1
	Łopata (szpadel saperski)	10	szt.	2	1	1
	Piła poprzeczna	15	szt.	1	1	—
	Worki foliowe czarne 120 litrów	j. u.	szt.	10	10	10

b) motopompy pożarniczej przewoźnej zgodnie z tabelą nr 6:

Tabela nr 6.

Grupa sprzętu	Nazwa wyrobu	Norma używalności w latach ¹⁾	Jednostka miary	Motopompa przewoźna		
				M 50/8	M60/8	M 80/8
				norma rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7
3	Armatura i osprzęt pożarniczy					
	Klucz do łączników pożarniczych	20	szt.	2	2	2
	Kosz do smoka ssawnego	5	szt.	2	2	2
	Linka do węży ssawnych	3	szt.	2	2	2
	Pływak do smoka ssawnego	5	szt.	2	2	2
	Prądownica wodna 52 np. typu TURBO JET	5	szt.	2	—	—
	Prądownica wodna zamykana 75	10	szt.	2	4	—
	Przełącznik 75/52	5	szt.	2	—	—
	Przełącznik 110/75	5	szt.	2	2	2
	Przełącznik 110/125	5	szt.	—	2	2
	Przełącznik 125/150	5	szt.	—	—	—

Załącznik Nr 2 (cd.)

1	2	3	4	5	6	7
3	Smok ssawny 110	10	szt.	2	–	–
	Smok ssawny 125	10	szt.	–	2	–
	Smok ssawny 150	10	szt.	–	–	2
	Wąż ssawny 110 – 2500 Ł	7	odc.	6	–	–
	Wąż ssawny 125 – 2500 Ł	7	odc.	–	6	–
	Wąż ssawny 150 – 2500 Ł	7	odc.	–	–	6
	Wąż tłoczny W – 52 – 20 – ŁA	7	odc.	2	–	–
	Wąż tłoczny W – 75 – 20 – ŁA	7	odc.	4	4	6
	Wąż tłoczny W – 110 – 20 – ŁA	7	odc.	–	4	6
	Zatrzaśnik mały	8	szt.	4	4	4
Zbieracz 2 x 75/110	15	szt.	2	2	2	

c) przyczepy pożarniczej gaśniczej zgodnie z tabelą nr 7:

Tabela nr 7.

Grupa sprzętu	Nazwa wyrobu	Norma używalności w latach ¹⁾	Jednostka miary	Norma rzeczowa
1	2	3	4	5
2	Podręczny sprzęt i środki gaśnicze			
	Gaśnica proszkowa GP – 12 ABC	15	szt.	1
	Hydronetka wodna	5	szt.	1
	Koc gaśniczy	10	szt.	1
	Środek pianotwórczy	5	litr	40
3	Armatura i osprzęt pożarniczy			
	Klucz do hydrantu nadziemnego	20	szt.	1
	Klucz do hydrantu podziemnego	20	szt.	1
	Klucz do łączników pożarniczych	20	szt.	2
	Kosz do smoka ssawnego	5	szt.	1
	Linka do węży ssawnych	3	szt.	2
	Łącznik kątowy 52	5	szt.	1
	Łącznik kątowy 75	5	szt.	1
	Mostek przejazdowy	5	szt.	2
	Pływak do smoka ssawnego	5	szt.	1
	Prądownica pianowa PP 2 – 12	10	szt.	1
	Prądownica wodna 52 np. typu TURBO JET	5	szt.	2
	Prądownica wodna zamykana 75	10	szt.	1
	Przełącznik 75/52	5	szt.	2
	Przełącznik 110/75	5	szt.	1
	Rozdzielacz 75	10	szt.	1
	Siodelko wężowe	15	szt.	1
	Smok ssawny 110	10	szt.	1
	Stojak hydrantowy 80	10	szt.	1
	Wąż do zasysacza	8	odc.	1
	Wąż ssawny 110 – 1600 Ł	7	odc.	6
	Wąż tłoczny W – 52 – 20 – ŁA	7	odc.	8
	Wąż tłoczny W – 75 – 20 – ŁA	7	odc.	10
Wytwornica pianowa WP 2 – 75	10	szt.	1	
Zasysacz liniowy Z-2	7	szt.	1	
Zatrzaśnik mały	8	szt.	2	
Zbieracz 2 x 75/110	15	szt.	1	
Zbiornik wodny przenośny	5	szt.	1	
4	Sprzęt ratowniczy			
	Linka strażacka ratownicza	5	szt.	2
6	Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności radiowej			
	Trójkąt ostrzegawczy	15	szt.	1
8	Pozostały sprzęt			
	Bosak podręczny	20	szt.	1
	Kanister na paliwo do motopompy 20 l	10	szt.	1
	Kanister na środek pianotwórczy 20 l	5	szt.	2
	Łopata (szpadel saperski)	10	szt.	1
	Łom uniwersalny np. typu HOOLIGAN	10	szt.	1
	Motopompa przenośna M 8/8	20	szt.	1

d) przyczepy pożarniczej wężowej zgodnie z tabelą nr 8:

Załącznik Nr 2 (cd.)

Tabela nr 8.

Grupa sprzętu	Nazwa wyrobu	Norma używalności w latach ¹⁾	Jednostka miary	Norma rzeczowa
1	2	3	4	5
3	Armatura i osprzęt pożarniczy			
	Wąż tłoczny W – 75 – 20 – ŁA	7	odc.	25
	Wąż tłoczny W – 110 – 20 – ŁA	7	odc.	25

5. Ustala się normy wyposażenia w sprzęt i środki, o których mowa w pkt 1.1) stanowiący dodatkowe wyposażenie wojskowej straży pożarnej zgodnie z tabelą nr 9:

Tabela nr 9.

Grupa sprzętu	Nazwa wyrobu	Norma używalności w latach ¹⁾	Jednostka miary	Norma rzeczowa
1	2	3	4	5
1	Ubrania i wyposażenie ochronne			
	Kamizelka ostrzegawcza (odblaskowa) ³⁾	5	szt.	1
	Maska do aparatu powietrznego (zapas operacyjny)	5	szt.	3
	Okulary ochronne	5	szt.	6
	Plakietka indykacyjna do identyfikacji substancji chemicznych ³⁾	wg prod.	szt.	1
	Rękawice ochronne jednorazowe	j. u.	szt.	100
	Ubranie gazoszczelne chemoodporne z rękawicami ⁴⁾	wg prod.	kpl.	4
	Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem ^{4) 5)}	wg prod.	kpl.	4
Wodery (spodnie do brodenia)	5	szt.	2	
2	Podręczny sprzęt i środki gaśnicze			
	Agregat proszkowy AP 250 ⁴⁾	10	szt.	1
	Kurtyna wodna 52	15	szt.	1
	Kurtyna wodna 75	15	szt.	1
	Proszek gaśniczy (zapas operacyjny) ⁷⁾	5	kg	poj. zb.
	Środek pianotwórczy do szkolenia	5	litr	150
	Środek pianotwórczy (zapas operacyjny) ⁸⁾	5	litr	poj. zb.
Urządzenie gaśnicze GSE 2X	15	szt.	1	
3	Armatura i osprzęt pożarniczy			
	Działko wodno-pianowe przenośne	20	szt.	1
	Wąż tłoczny W – 52 – 20 – ŁA (zapas operacyjny) ⁹⁾	7	szt.	50%
	Wąż tłoczny W – 75 – 20 – ŁA (zapas operacyjny) ⁹⁾	7	szt.	50%
	Wysysacz inżektorowy	15	szt.	1
Zbiornik wodny przenośny	5	szt.	1	
4	Sprzęt ratowniczy			
	Drabina nasadkowa DN 2,7 (4-przędłowa)	10	szt.	1
	Drabina przystawna lekka	10	szt.	1
	Drabina dwuprzędłowa D-10W ⁶⁾	10	szt.	1
	Piła łańcuchowa spalinowa z prowadnicą	15	szt.	2
	Piła tarczowa spalinowa beton / stal.	15	szt.	2
	Pneumatyczne urządzenie ratownicze AIRGUN FIRE DRILL ⁶⁾	10	szt.	1
	Zestaw narzędzi ratowniczych ^{4) 6)}	10	kpl.	1
	Zestaw pneumatycznych poduszek podnoszących niskociśnieniowych ⁴⁾	wg prod.	kpl.	1
6	Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności radiowej			
	Ładowarka do latarek akumulatorowych	10	szt.	1
	Radiotelefon przenośny	10	kpl.	2
	Radiotelefon bazowy	20	kpl.	1
	Syrena ręczna	20	szt.	1
	Urządzenie nagłaśniające przenośne	5	szt.	1
	Zestaw oświetleniowy	wg prod.	kpl.	1
	Zestaw przyrządów pomiarowych i wykrywczych ⁴⁾	wg prod.	kpl.	1
7	Sprzęt do usuwania skutków katastrof ekologicznych			
	Zestaw do usuwania rozlewisk olejowych	5	kpl.	1
8	Pozostały sprzęt			
	Hol sztywny	15	szt.	1

Załącznik Nr 2 (cd.)

1	2	3	4	5
8	Kamizelka ratownicza (kapok) ⁴⁾	5	szt.	4
	Koło ratunkowe ⁴⁾	10	szt.	1
	Pompa pływająca ⁴⁾	15	szt.	1
	Pompa szlamowa z węzami ⁴⁾	15	kpl.	1
	Przyrząd do mycia węży	20	szt.	1
	Przyrząd do taśmowania węży	20	szt.	1
	Siekiera	15	szt.	2
	Spreżarka do butli aparatów powietrznych	20	szt.	1
	Worki foliowe czarne 120 litrów	j. u.	szt.	30
	Wyposażenie warsztatu mechanika	10	kpl.	1
	Zbiornik metalowy do ćwiczeń z ogniem otwartym	10	szt.	1

Użyte w tabelach nr 5 do 9 skróty oraz indeksy oznaczają:

- j. u. — jednorazowego użytku
wg prod. — według wskazań producenta
poj. zb. — pojemność zbiornika na środek pianotwórczy danego typu samochodu ratowniczo-gaśniczego

- 1) norma używalności w latach lub do fizycznego zużycia;
 - 2) dla straży zlokalizowanych na lotniskach śmigłowców i samolotów środek pianotwórczy typu AFFF;
 - 3) indywidualnie dla każdego strażaka na zmianie służbowej;
 - 4) jeżeli wynika z potrzeb wg decyzji właściwego terytorialnie Szefa Delegatury WOP;
 - 5) dla straży zlokalizowanych na lotniskach samolotów — 6 kpl.;
 - 6) dla straży zlokalizowanych na lotniskach śmigłowców i samolotów;
 - 7) dla straży posiadających samochody ratowniczo-gaśnicze specjalne przyjąć zapas proszku gaśniczego w ilości 100% pojemności zbiornika na proszek gaśniczy dla każdego posiadanego samochodu;
 - 8) dla straży zlokalizowanych na lotniskach samolotów i śmigłowców przyjąć zapas środka pianotwórczego w ilości 200%, a w pozostałych w ilości 50% pojemności zbiornika na środek pianotwórczy dla każdego posiadanego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
 - 9) normy rzeczowej określonej dla każdego samochodu ratowniczo-gaśniczego i przyczepy pożarniczej gaśniczej.
6. Sprzęt i środki gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, w tym także w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego oraz zabezpieczania niebezpiecznych pod względem pożarowym procesów technologicznych stanowiące wyposażenie dodatkowe straży, przydzielane wg decyzji Szefa Delegatury WOP, ustala się na podstawie analizy możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, a także ochrony mienia i zachowania gotowości bojowej wojsk.
7. Analiza, o której mowa w pkt 6 powinna uwzględniać czynniki charakteryzujące jednostkę wojskową i jej otoczenie, a w szczególności:
- 1) możliwość i częstotliwość występowania potencjalnych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 - 2) charakterystykę geograficzną i topograficzną terenu (obszary leśne, aglomeracje miejskie);
 - 3) znaczenie dla obronności Państwa sprzętu bojowego i urzędzeń;
 - 4) obiekty zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi i zagrożenia wybuchem;
 - 5) intensywność ćwiczeń i szkoleń;
 - 6) rodzaj zgromadzonych materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym;
 - 7) charakter procesów technologicznych i wykonywanych czynności, w tym instalacje transportujące, magazynujące i przetwarzające materiały niebezpieczne;
 - 8) zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych;
 - 9) stan dróg dojazdowych;
 - 10) odległość i czas dojazdu innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.
8. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt sanitarno-reanimacyjny stanowiący zestaw:
- a) do udzielania pierwszej pomocy PSP – R1 określa tabela nr 10:

Tabela nr 10.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Norma rzeczowa
1	2	3
Rurka ustno – gardłowa typu „GUEDELA”	szt.	6
Ssak ręczny RES-Q-VAC pistoletowy	szt.	1
Pojemnik do ssaka	szt.	2
Cewnik do ssaka	szt.	2
Worek samorozprężalny silikonowy	szt.	1
Maska twarzowa do worka dla dorosłych	szt.	1
Maska twarzowa do worka dla dzieci	szt.	1
Zastawka pacjenta umożliwiająca obrót maski	szt.	1

Załącznik Nr 2 (cd.)

1	2	3
Złączka	szt.	1
Rezerwuar tlenu 2500 ml	szt.	1
Przewód tlenowy niezałamujący dł. 2 m	szt.	1
Filtry antybakteryjne	szt.	≥ 5
Reduktor łączący butlę tlenową z zestawem do tlenoterapii	szt.	1
Butla tlenowa poj. min. 400 l	szt.	1
Zestaw do tlenoterapii biernej	szt.	2
Maska tlenowa inhalacyjna dla dorosłych	szt.	1
Maska tlenowa inhalacyjna dla dzieci	szt.	1
Kołnierz szyjny dla dorosłych	szt.	1
Kołnierz szyjny dla dzieci	szt.	1
Szyna typu KRAMERA o różnych wymiarach	szt.	13
Opatrunek osobisty	szt.	2
Kompres gazowy jałowy	szt.	10
Gaza opatrunkowa jałowa	szt.	4
Opaska opatrunkowa dziana	szt.	12
Chusta trójkątna tekstylna	szt.	4
Bandaż elastyczny	szt.	6
Siatka opatrunkowa	szt.	8
Opatrunek hydrożelowy schładzający	szt.	8
Żel opatrunkowy w pojemniku	g	≥ 100
Aparat do płukania oka z jałowym płynem	szt.	1
Rękawiczki gumowe jednorazowe nr 8	para	5
Worek plastikowy z zamknięciem na odpady 20 l	szt.	2
Płyn do dezynfekcji rąk	ml	≥ 250
Nożyczki ratownicze	szt.	1
Nóż do cięcia pasów	szt.	1
Folia izotermiczna	szt.	5
Folia do przykrywania zwłok	szt.	1
Torba transportowa	szt.	1

b) do ochrony ortopedycznej określa tabela nr 11:

Tabela nr 11.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Norma rzeczowa
1	2	3
Kamizelka unieruchamiająca	szt.	1
Materac próżniowy	szt.	1
Nosze typu deska ortopedyczna	szt.	1
Pasy bezpieczeństwa	szt.	4
Stabilizator głowy	szt.	1

9. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt do usuwania skutków katastrof ekologicznych stanowiący zestaw do usuwania rozlewisk olejowych określa tabela nr 12:

Tabela nr 12.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Norma rzeczowa
1	2	3
Instrukcja użytkowania z opisem zestawu	szt.	1
Opakowanie (pojem. plastikowy z zamknięciem)	m ³	0,1
Płachta sorbcyjna z polipropylenu	szt.	≥ 3
Preparat penetrująco-odtłuszczający	litr	2
Preparat penetrująco-odtłuszczający (zapas)	litr	3
Rękaw sorbcyjny ciężki z sorbentem mineralnym	szt.	≥ 3
Sorbent mineralny (worek plastikowy)	kg	≥ 20
Spryskiwacz podciśnieniowy	szt.	1
Szczotka ręczna	szt.	1
Szufelka	szt.	1
Worek na odpady	szt.	≥ 5
Zapora przeciwolejowa (poduszka, zapora, wstęga)	szt.	4

Załącznik Nr 2 (cd.)

10. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt ratowniczy stanowiący zestaw:

a) narzędzi ratowniczych określa tabela nr 13:

Tabela nr 13.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Norma rzeczowa
1	2	3
Klocki do stabilizacji	kpl.	1
Łańcuchów ciągnących 4,5m	kpl.	2
Mininożyce do cięcia prętów o sile cięcia $\geq 8t$	szt.	1
Nożyco-rozpieracz siła: cięcia $\geq 35t$, rozpierania $\geq 18t$, ściskania $\geq 6t$ i ciągnięcia $\geq 4t$	szt.	1
Nożyce z ostrzami typu U o sile cięcia $\geq 35t$	szt.	1
Podpórki do stabilizacji	kpl.	1
Pompa hydrauliczna ręczna, trzystopniowa z węzami	szt.	1
Pompa spalinowa, dwustopniowa, silnik benzynowy 4-suwowy z węzami	szt.	1
Rozpierzacz cylindryczny teleskopowy o sile rozpierania $\geq 22/8t$	szt.	1
Rozpierzacz kolumnowy o sile rozpierania $\geq 16t$ i ciągnięcia $\geq 5t$	szt.	1
Waż hydrauliczny o dł. 10m	szt.	2
Wspornik do rozpieraczy	szt.	1

b) pneumatycznych poduszek podnoszących niskociśnieniowych określa tabela nr 14:

Tabela nr 14.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Norma rzeczowa
1	2	3
Butla ze sprężonym powietrzem 6 l	szt.	1
Poduszka podnosząca niskociśnieniowa o nośności od 1 do 5t	szt.	2
Poduszka podnosząca niskociśnieniowa o nośności od 5 do 10t	szt.	2
Poduszka podnosząca niskociśnieniowa o nośności od 12 do 20t	szt.	2
Podwójny układ sterujący z zaworami bezpieczeństwa	szt.	3
Reduktor ciśnienia do butli powietrznej 200 i 300 bar	szt.	3
Waż niskociśnieniowy z szybkozłączem	szt.	6

Konfiguracja ukompletowania zestawów, o których mowa w pkt 10 a) i b) wynika z analizy, o której mowa w pkt 6.

c) pił mechanicznych określa tabela nr 15:

Tabela nr 15.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Norma rzeczowa
1	2	3
Łańcuch do piły łańcuchowej spalinowej	szt.	4
Prowadnica do łańcucha tnącego piły spalinowej	szt.	2
Tarcze tnące do betonu	szt.	5
Tarcze tnące do materiałów wielowarstwowych	szt.	5
Tarcze tnące do stali	szt.	5

11. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności radiowej stanowiący zestaw:

a) przyrządów pomiarowych i wykrywczych określa tabela nr 16:

Tabela nr 16.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Norma rzeczowa
1	2	3
Miernik gazów wybuchowych z czujnikiem tlenu i sondą	szt.	1
Walizka akcyjna z kompletem rurek wskaźnikowych	szt.	1

Załącznik Nr 2 (cd.)

b) zestaw oświetleniowy określa tabela nr 17:

Tabela nr 17.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Norma rzeczowa
1	2	3
Maszt oświetleniowy (statyw do najaśnic)	szt.	1
Najaśnica halogenowa 500 W/230V	szt.	4
Poprzeczka do mocowania najaśnic	szt.	1
Przedłużacz elektryczny na zwijadle 230V 50m	szt.	1
Przedłużacz elektryczny na zwijadle 400V 50m	szt.	1
Rozgałęziacz elektryczny 3-pozycyjny 230V	szt.	1
Zapasowe żarówki do najaśnic halogenowych 500W/230V	szt.	8

12. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt stanowiący wyposażenie warsztatu mechanika określa tabela nr 18:

Tabela nr 18.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Norma rzeczowa
1	2	3
Stół monterski	szt.	1
Imadło	szt.	1
Klucze płaskie, oczkowe i nasadowe w rozmiarach od 6 do 32	kpl.	1
Kompresor	szt.	1
Młotki o różnej wadze (250 g, 500 g, 1000 g i 2500 g)	kpl.	1
Przecinak monterski	szt.	1
Piłka do metalu	szt.	1
Szlifierka kąтова	szt.	1
Szlifierka stołowa	szt.	1
Wiertarka stołowa	szt.	1
Wiertarka ręczna	szt.	1
Wiertła różnej średnicy	kpl.	1