



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 7 grudnia 2009 r.

NK.II.0911-6/536/09

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Wojewoda Dolnośląski – organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego

stwierdza nieważność

§ 11 pkt 3 we fragmencie „która wynosi po 5,0 m do rzutu poziomego skrajnego przewodu linii” uchwały Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 października 2009 roku nr XL/29/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP DROŁTOWICE”.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Sycowie podjęła w dniu 29 października 2009 roku uchwałę nr XL/29/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP DROŁTOWICE”. Uchwała wpłynęła do organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w dniu 6 listopada 2009 roku.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że § 11 pkt 3 uchwały w istotny sposób narusza § 55 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Przedmiotową uchwałą Rada zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zwanego MPZP DROŁTOWICE”.

Zgodnie z postanowieniem § 11 pkt 3 uchwały o której mowa „Dla terenów objętych ustaleniami planu ustala się: (...) 3) na terenie pasa ochronnego od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, która wynosi po 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, ustala się zakaz zabudowy dla obiektów budowlanych oraz zakaz sadzenia zieleni wysokiej.”.

W piśmie Kierownika Wydziału Rozwoju ENERGIA PRO z dnia 22 maja 2009 roku DD/TR/KD/ /1178/6693/10395/2009 z dnia 22 maja 2009 roku zwrócono uwagę, że we wnioskach do zmiany MPZP DROŁTOWICE błędnie określono strefę ochronną dla linii napowietrznej SN 20 kV przebiegającej przez teren objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Okazało się zatem, że na terenie, do którego odnosi się regulacja zawarta w § 11 pkt 3 miejscowego planu, przebiega energetyczna linia napowietrzna o napięciu znamionowym 20 kV. Tymczasem zgodnie z § 55 ust. 1 pkt 3 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych: „Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: (...) 3) 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV; (...)” Rada wprowadzając na obszarze o którym odległość 5 metrów naruszyła wymogi zawarte w rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.”. Uchwała jako akt prawny niższego rzędu w stosunku do wyżej wskazanych powinna być z nimi zgodna. Uchybienie przepisom zawartym w rozporządzeniu kwalifikuje się zatem jako naruszenie skutkujące nieważnością przewidzianą w art. 91 ustawy o samorządzie gminnym.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga, za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski:
Rafał Jurkowlaniec