



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 26 listopada 2014 r.

Poz. 3189

**Informacja Nr OKR-4110-3 3 (5)/2014/2 21 /JM**  
**Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**

z dnia 25 listopada 2014 r.

**w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego;**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy**

W dniu 25 listopada 2014 r. decyzją Nr WCC/151-ZTO-F/221/W/OKR/2014/JM, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej „Prezesem URE”), działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2013 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zmienił swoją decyzję w sprawie udzielenia Koncesjonariuszowi: Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy koncesji na wytwarzanie ciepła z dnia 1 października 1998 r.: Nr WCC/151/221/U/1/98/MJ (z późn. zm.).

### **Uzasadnienie**

Decyzją z dnia 1 października 1998 r. Nr WCC/151/221/U/1/98/MJ (z późn. zm.) Prezes URE udzielił Koncesjonariuszowi koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła na okres do 15 października 2018 r.

Pismem z dnia 27 października 2010 r., znak: NI 401.1.2014, Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu koncesji na wytwarzanie ciepła z dnia 01 października 1998 r. Nr WCC/151/221/U/1/98/MJ (z późn. zm.). Zgodnie z danymi zawartymi we wniosku, Koncesjonariusz poinformował, że w Kotłowni K1 zlokalizowanej przy ul. Mościckiego 21 w Dębicy, która wyposażona była w dwa kotły Atest-Gaz, dokonano korekty mocy jednego kotła do wysokości 63 kW, a w miejsce drugiego kotła zamontowano nowy kocioł Viessmann Vitodens 200W o mocy 60 kW. Wobec powyższego zmianie uległa łączna moc zainstalowana tego źródła z 0,150 MW do 0,123 MW, a w konsekwencji, obniżeniu uległa także łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł z 54,9679 MW do 54,9409 MW.

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Koncesjonariusza stanowi uzasadniony wniosek o zmianę decyzji Prezesa URE z dnia 1 października 1998 r. Nr WCC/151/221/U/1/98/MJ (z późn. zm.).

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek Koncesjonariusza w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła zasługuje na uwzględnienie postanowiłem jak na wstępie.

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie.

**z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
Główny Specjalista**

**Jerzy Piela**